

De melding aan Minister Verwilghen vraagt toepassing KB 24 maart 2003 - art.271 A.R.E.I.

Rapport/Melding n°: D04103076 Datum/date: 27 oktober 2004 Gemeld/Mentionné: Minister M. Verwilghen
Net/Reseau: IGEHO Intercommunale de Gaz d'Electricité et de Télédistribution en Hainaut occidental s.c.
Hôtel de Ville 7500 Tournai

Luchtnet/Reseau aérien.

Adres/Adresse: Meslin L'Evêque - Place n°8



art.166.02



A cette branchement abonné Léon Roland est electrocuté
(Voir note de Presse BELGA ci-joint)

Une lettre du 1^{er} août 2002 adressée à tous les gestionnaires de réseau de distribution a fait l'objet d'un appel. Elle demandait d'effectuer les contrôles nécessaires et les réparations au réseau aérien non isolé et aux raccordements des abonnés, de même que de développer des procédures internes pour assurer une qualité permanente desdits réseaux



Considérant que les réseaux aériens ne peuvent plus jouir d'un régime général d'exemption de visite de contrôle et que le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions doit être en mesure de rendre obligatoire sans délai, l'application d'une visite de contrôle

2003

Zoals het Geachte Lid opmerkt, voorziet de wetgeving inzake het gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek van elektrische installaties inderdaad in de vrijstelling van genoemde formaliteiten voor het laagspanningsnet voor de openbare elektriciteitsdistributie (artikel 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Deze vrijstelling betekent geenszins dat bedoelde installaties het geheel van voorschriften die op hen betrekking hebben, niet zouden moeten naleven. De exploitanten moeten derhalve de reglementering inzake de veiligheid van elektrische installaties, met name het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, nauwlettend toepassen.

Wat de garanties betreft waarover de overheid terzake beschikt, wordt de controle op de toepassing van de reglementering uitgevoerd door het departement van Economische Zaken, binnen het kader van het hoog toezicht waarmee het belast is.

Di Rupo:
1996 en 1997

Antwoord :

De luchtlijnen en de ondergrondse leidings op laagspanning van de openbare elektriciteitsverdelingsnetten zijn uitgesteld, krachtens de artikelen 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van gelijkvormigheidsonderzoek vóór de in gebruikname en van controlebezoek.

Dit sluit geenszins uit dat de verdeler, op basis van artikel 268 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, moet zorgen voor het onderhoud van het voornoemde net en de nodige maatregelen moet nemen om de reglementaire voorschriften steeds te doen naleven.

Loi sur les distributions d'énergie électrique(1) 10 mars 1925 (Moniteur 25 avril 1925) . Chapitre VI art.13 (entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines)
Wet op de Elektriciteitsvoorziening (1) 10 maart 1925 - <BS 2524 24 april 1925 > Hoofdstuk VI - art.13 (onderhouden van zowel bovengrondse als ondergrondse netten).

A.R.E.I. R.G.I.E

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Règlement Général sur les Installations Electriques
Foto's.

Conformiteit net / Isolatoren. Conformité reseau / Isolateurs.

Aftakking abonnee : art.166-02
Branchement abonnée : art.162-02

Lijst inbreuken niet limitatief.
Liste de non conformités non limitative

© Uitgever en foto's